



T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
BACA ve YAĞLI KANAL DENETİM FORMU



Temizlik Rapor No:

Denetim Tarihi:...../...../20.....

Baca Denetimi Yapılan Yerin Bilgileri

Baca Kullanıcısı Adı Soyadı / Ünvanı :

Adres:

Tel No:

E-Posta:

ISITMA SİSTEMLERİ BACASI / KURU BACA PIŞIRME SİSTEMLERİ BACASI / YAĞLI KANAL Kombi Şofben Kazan Soba Şömine

Kullanılan Yakıt Türü:

| Baca Türü | Baca Yapı Cinsi | Sistem | Ölçü | Adet | Not: |
|---|---------------------------------------|-------------|----------------|------|------|
| Adi Baca <input type="checkbox"/> | Metal Baca <input type="checkbox"/> | Davlumbaz | | | |
| Müstakil Baca <input type="checkbox"/> | Tuğla Baca <input type="checkbox"/> | | | | |
| Şönt (Ortak Baca) <input type="checkbox"/> | Beton Baca <input type="checkbox"/> | | | | |
| Merkezi Baca <input type="checkbox"/> | Seramik Baca <input type="checkbox"/> | Yatay Kanal | | | |
| Kaskad Baca <input type="checkbox"/> | Plastik Baca <input type="checkbox"/> | | | | |
| Baca Temizliği Konusunda Dikkat Edilecek Hususlar | Evet | Hayır | Dikey Kanal | | |
| Baca Çapı Min. 13 cm | | | | | |
| Baca başlığı mevcut | | | | | |
| Baca çatı mahyasını 0,80cm yüksekliğinde geçiyor | | | Fan | | |
| Baca çekiş testi yapıldı/uygun | | | Kontrol Kapağı | | |
| Cihazın bulunduğu mahallede menfez var | | | | | |
| Baca bağlantı noktası izolasyonu yapılmış | | | Filtre | | |
| | | | Fırın | | |

KULLANILAN YAKIT TÜRÜ

KATI SIVI GAZ ELEKTRİK

Temizliği Yapan Yetkili Şirketin Adı:

Son Temizlik Tarihi:

Bir Sonraki Temizlik Tarihi:

Denetçilerin Kanaati:

Baca Denetimi Yapan Personel

İmza

1

2

